ООО «СМОЛЫ»
г. Москва, Воротниковский пер,8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33

СМОЛЫ Производство т. 8 495 799-91-33
Поставка т. 8 495 799-91-34

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ВОДА для ОТОПЛЕНИЯ
ТУ 20.13.52-002-25346627-2018

Партия № *32* **Дата изготовления: *06.06.2019г.***

Количество мест: *143*

Упаковка: канистры 20л

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Анализ
1	Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха		*соответст.*
2	Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм^3, не менее	20,0	*22,3*
3	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4), мг/дм^3, не более	0,02	*0,01*
4	Массовая концентрация нитратов (KO_3), мг/дм^3, не более	0,2	*соответст.*
5	Массовая концентрация сульфатов (SO_4), мг/дм^3, не более	0,5	*соответст.*
6	Массовая концентрация хлоридов (Cl), мг/дм^3, не более	0,02	*0,017*
7	Массовая концентрация алюминия (Al), мг/дм^3, не более	0,05	*соответст.*
8	Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм^3, не более	0,05	*0,02*
9	Массовая концентрация кальция (Ca), мг/дм^3, не более	0,8	*0,5*
10	Массовая концентрация меди (Cu), мг/дм^3, не более	0,02	*соответст.*
11	Массовая концентрация свинца (Pb), мг/дм^3, не более	0,05	*соответст.*
12	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O), мг/дм^3, не более	0,08	*0,06*
13	Показатель pH воды,не менее	7,6	*7,8*
14	Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм^3, не более	20	*18,2*

Заключение ОТК: *вода для отопления соответствует ТУ 20.13.52-002-25346627-2018*

Мастер контрольной ОТК _____ ОТК 175

"Смолы"

Дополнительная информация.
Воду для отопления хранят в герметически закрытых полиэтиленовых и канистрах, обеспечивающей стабильное качество воды.

Гарантийный срок складского хранения: не ограничен.

ООО «СМОЛЫ»
127006,г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33